

EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

0432 – BPR – 0054

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte –89/106/EWG– (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 –93/68/EWG–, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Obentürschließer mit Scherengestänge der Modellreihen DORMA TS 71 und DORMA TS 72

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf gemäß der Zusammenstellung
und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht und hergestellt durch

DORMA GmbH & Co. KG
Breckerfelder Str. 42-48
D-58256 Ennepetal

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine Erstprüfung des Produkts für die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt worden ist.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhangs ZA der harmonisierten Norm

EN 1154: 2003-04

die die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften des Produkts betreffen, angewendet wurden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 24.09.2004 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Dortmund, 24.09.2004



Dipl.-Phys. Karrenberg
Leiter der Zertifizierungsstelle



MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf gemäß DIN EN 1154

Türschließermodellreihe: DORMA TS 71, DORMA TS 72

Typenbezeichnung / type : DORMA TS 71 EN3/4
Beschreibung / description : Obentürschließer mit Zahntriebtechnik, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar, Endschlag über Gestänge einstellbar,
Gestänge / arm : Scherengestänge
Anschlagart / installation : Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür (Normalmontage).
Größe / size : EN 3/4
Klassifikation /classification : 4 8 3/4 1 1 2
Bemerkungen / remarks : Zum Schließen von Türen aus 180° Türöffnung. Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Schließmittel mindestens auf Türschließer - Größe EN 3 eingestellt werden.

Typenbezeichnung / type : DORMA TS 71 EN3/4 BCA
Beschreibung / description : Obentürschließer mit Zahntriebtechnik, einstellbare hydraulische Öffnungsdämpfung, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar, Endschlag über Gestänge einstellbar
Gestänge / arm : Scherengestänge
Anschlagart / installation : Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür (Normalmontage).
Größe / size : EN 3/4
Klassifikation /classification : 4 8 3/4 1 1 2
Bemerkungen / remarks : Zum Schließen von Türen aus 180° Türöffnung. Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Schließmittel mindestens auf Türschließer - Größe EN 3 eingestellt werden.

Typenbezeichnung / type : DORMA TS 72 EN2-4
Beschreibung / description : Obentürschließer mit Zahntriebtechnik, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar, Endschlag über Gestänge einstellbar, Türschließergröße (Schließmoment) stufenlos einstellbar,
Gestänge / arm : Scherengestänge
Anschlagart / installation : Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür (Normalmontage).
Größe / size : EN 2 - 4
Klassifikation /classification : 4 8 2-4 1 1 2
Bemerkungen / remarks : Zum Schließen von Türen aus 180° Türöffnung. Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Schließmittel mindestens auf Türschließer - Größe EN 3 eingestellt werden.

Typenbezeichnung / type : DORMA TS 72 BCA EN2-4
Beschreibung / description : Obentürschließer mit Zahntriebtechnik, einstellbare hydraulische Öffnungsdämpfung, Endschlag über Gestänge einstellbar, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar, Türschließergröße (Schließmoment) stufenlos einstellbar
Gestänge / arm : Scherengestänge
Anschlagart / installation : Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür (Normalmontage).
Größe / size : EN 2 - 4
Klassifikation /classification : 4 8 2-4 1 1 2
Bemerkungen / remarks : Zum Schließen von Türen aus 180° Türöffnung. Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Schließmittel mindestens auf Türschließer - Größe EN 3 eingestellt werden.

